

<b>Objekt</b>	Flintegatan 62-78 <b>D</b>	<b>Telenr:</b>	031-7544600
<b>Beställare</b>	Anläggningssamfälligheten Papegojan	<b>Kontor</b>	Mölnadal
<b>Adress</b>	Flintegatan 110	<b>Ordernr</b>	61369007
<b>Postnr</b>	431 33	<b>Ort</b>	Mölnadal
<b>Tekniker</b>	Martin Håkansson 0734-226650	<b>Datum</b>	2015-09-09
		<b>Signatur</b>	MAHB

**Tekniska data**

<b>Uppmätt RF% i grund</b>	68%
<b>Inställning spjäll, våtluft</b>	1
<b>Inställning spjäll, torrluft</b>	A
<b>Inställning hygrostat</b>	Ca 65%
<b>Filterbyte</b>	Ja
<b>Drifttid mätare</b>	8310
<b>Tillverkningsnr. Avfuktare Typ</b>	CTR 500TT 11 038
<b>Utförda åtgärder utöver service</b>	
<b>Datum för nästa service</b>	2016-09-01