

Objekt	Flintegatan 20-30 <i>3</i>	Telenr:	031-7544600
Beställare	Anläggningssamfälligheten Papegojan	Kontor	Mölndal
Adress	Flintegatan 110	Ordernr	61369007
Postnr	431 33	Ort	Mölndal
Tekniker	Martin Håkansson 0734-226650	Datum	2015-09-09
		Signatur	MAHB

Tekniska data

Uppmätt RF% i grund	69%
Inställning spjäll, våtluft	1
Inställning spjäll, torrluft	A
Inställning hygrostat	Ca 65%
Filterbyte	Ja
Drifttid mätare	29716
Tillverkningsnr. Avfuktare Typ	CTR 500TT 04 015
Utförda åtgärder utöver service	
Datum för nästa service	2016-09-01

Det rekommenderas att ny plastfolie läggs ut i hela denna kryppgrund pga att plastfolierna som ligger utlagda i denna kryppgrund är av äldre datum och täcker markskiktet dåligt.

*Avfuktaren från 04. Bör bytas snart > 10 år gammal
Byta plast (trördet var denna länge)*