

Objekt	Flintegatan 2-18 H	Telenr:	031-7544600
Beställare	Anläggningssamfälligheten Papegojan	Kontor	Mölnadal
Adress	Flintegatan 110	Ordernr	61369007
Postnr	431 33	Ort	Mölnadal
Tekniker	Martin Håkansson 0734-226650	Datum	2015-09-09
		Signatur	MAHB

Tekniska data

Uppmätt RF% i grund	66%
Inställning spjäll, våtluft	1
Inställning spjäll, torrluft	A
Inställning hygrostat	Ca 65%
Filterbyte	Ja
Drifttid mätare	4317
Tillverkningsnr. Avfuktare Typ	CTR 500TT 11 035
Utförda åtgärder utöver service	
Datum för nästa service	2016-09-01